문서번호	제180600566호	제 목	수질검사성적서 교부
시행일자	2018 년 6 월 29 일	받 음	충청남도 공주시 봉황동 319 (봉황로342) 공주시청 귀하
발 신	(주)우솔환경연구원		
담 당 자	강상우		

32552

수질검사 성적서

1. 시료내용

의뢰인	공주시청	접수번호	180600566	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2018년 6월 12일
채수장소	금학동사무소 (우금티로 496-3)	채수.봉인	노화영	채수일	2018년 6월 12일

상수원관리규칙 제 25조 1의 규정에 의하여 아래와 같이 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.018
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.003
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	19.1
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.58	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정	적합						
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고,홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2018 년 6 월 29 일

Research Institute of Environment

우솔환경연구원 대전센터장

문서번호	제180600567호	제 목	수질검사성적서 교부
시행일자	2018 년 6 월 29 일	받 음	충청남도 공주시 봉황동 319 (봉황로342) 공주시청 귀하
발 신	(주)우솔환경연구원		
담 당 자	강상우		

32552

수질검사 성적서

1. 시료내용

의뢰인	공주시청	접수번호	180600567	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2018년 6월 12일
채수장소	녹천리마을회관(신설도안길 2-1)	채수.봉인	노화영	채수일	2018년 6월 12일

상수원관리규칙 제 25조 1의 규정에 의하여 아래와 같이 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	불검출
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	18.6
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.72	10	망간	0.05mg/L이하	불검출

판 정	적합
수질기준초과항목	

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고,홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2018 년 6 월 29 일

Research Institute of Environment

우솔환경연구원 대전센터장

문서번호	제180600568호	제 목	수질검사성적서 교부
시행일자	2018 년 6 월 29 일	받 음	충청남도 공주시 봉황동 319 (봉황로342) 공주시청 귀하
발 신	(주)우솔환경연구원		
담 당 자	강상우		

32552

수질검사 성적서

1. 시료내용

의뢰인	공주시청	접수번호	180600568	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2018년 6월 12일
채수장소	의당면사무소(의당전의로 13)	채수.봉인	노화영	채수일	2018년 6월 12일

상수원관리규칙 제 25조 1의 규정에 의하여 아래와 같이 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.019
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.037
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	18.6
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0..16	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정	적합						
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고,홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2018 년 6 월 29 일

Research Institute of Environment

우솔환경연구원 대전센터장